



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle – gbd Lab GmbH

Prüfbericht / Test report

Bedienkräfte nach EN 12046-1
 Operating forces according to EN 12046-1
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026
 Air permeability according to EN 1026
Schlagregendichtheit nach EN 1027
 Watertightness according to EN 1027
Windwiderstandsfähigkeit nach EN 12211
 Resistance to wind load according to EN 12211

Auftraggeber Client	Swissstarfenster AG	Adresse Address	Sornpark 1 CH – 9246 Niederbüren
-------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------------

Bezeichnung Designation	2-flg. Stulpfenster Double-winged French casement	Identifikation Identification	AL3 Hybrid Standard Basic
Rahmenmaterial Frame material	Aluminium - Polyamid Aluminium - Polyamid	Abmessungen Dimensions	Breite / Width 1230 mm Höhe / Height 1480 mm

Produktnorm Product standard	Fenster und Türen Windows and doors	EN 14351-1
Einstufung Grading	Bedienkräfte Operating Forces	EN 13115 1
	Luftdurchlässigkeit (Mittelwert) Air permeability (average value)	EN 14351-1 4
	Schlagregendichtheit Watertightness	EN 12208 E1200
	Widerstandsfähigkeit bei Windlast Resistance to wind load	EN 12210 C5

Akkr. Prüf- und Inspektionsstelle
 gbd Lab GmbH www.gbd.at
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten. This cover can be used as an edited version. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction use or disclosure to third parties without explicit authorization is strictly forbidden.

Vorlage 01 / Template 01