



Prüfbericht / Test report

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen:

Determination of resistance under:

Statische Belastung nach EN 1628

Static loading according to EN 1628

Dynamische Belastung nach EN 1629

Dynamic loading according to EN 1629

Manuelle Einbruchversuche nach EN 1630

Manual burglary attempts according to EN 1630

Auftraggeber Client	Swissstarfenster AG	Adresse Address	Sornpark 1 CH-9246 Niederbüren
-------------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------------

Bezeichnung Designation	2-flg. Fenster Double-winged window	Identifikation Identification	AL3
Rahmenmaterial Frame material	Aluminium Aluminium	Abmessungen Dimensions	Breite / Width 1230 mm Höhe / Height 1480 mm

Produktnorm Product standard	Fenster und Türen Windows and doors	EN 14351-1
Einstufung Prüfelement Grading test element	Statische Belastung Static loading	EN 1627 RC 2
	Dynamische Belastung Dynamic loading	EN 1627 RC 2
	Manueller Einbruchversuch Manual burglary attempts	EN 1627 RC 2



gbd LAB
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
gbd Lab GmbH www.gbd.at
Steinebach 13a A-6880 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor die darin enthalten sind. This cover can be used as an edited version. We reserve all rights in this document and in the information contained therein.