



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle – gbd Lab GmbH

## Prüfbericht / Test report

### Luftschalldämmung nach EN ISO 10140

Airborne sound insulation to EN ISO 10140

<b>Auftraggeber</b> Client	Swissstarfenster AG	<b>Adresse</b> Address	Sornpark 1 CH – 9246 Niederbüren
-------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Bezeichnung</b> Designation	2-flg.Dreh-Kipp/Dreh-- Fenster Double-winged tilt and turn / tilt window	<b>Identifikation</b> Identification	Hybrid Standard Basic GS
<b>Rahmenmaterial</b> Frame material	Aluminium Aluminium	<b>Abmessungen</b> Dimensions	<b>Breite / Width</b> 1230 mm <b>Höhe / Height</b> 1480 mm

<b>Produktnorm</b> Product standard	Fenster und Türen Windows and Doors	EN 14351-1
<b>Bewertung</b> Rating	Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen Rating of sound insulation in buildings and of building elements	EN ISO 717-1 R <sub>w</sub> (C, C <sub>tr</sub> )
	<b>Glasaufbau / Glass construction</b>	
	4 / SZR 20 / 4 / SZR 20 / 4 8 / SZR 18 / 4 / SZR 18 / 4 NC 9 / SZR 15 / 4 / SZR 15 / NC9	<b>36 (-2;-6) dB</b> <b>42 (-2;-5) dB</b> <b>46 (-2;-6) dB</b>

Akkr. Prüf- und Inspektionsstelle  
 gbd Lab GmbH www.gbd.at  
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten. This cover can be used as an edited version. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction use or disclosure to third parties without explicit authorization is strictly forbidden.

Vorlage 02 / Template 02